

Provning och kontroll enligt SBF 120:6 och SBF120:7 Vattensprinkler - Pumpcentral

År:

Vecka	1 gång per vecka					Kvartal			Noteringar, driftstörningar Övriga kontroller, underhåll, rengöring och justering av ventiler, filter, silar, oljebyte, bränslepåfyllning etc	Datum	Utfört av
	Prov av pumpstart (20 min provdrift för diesel)	Kontroll av bassäng-, bränsle-, smörjolje- & kylvatten nivå	Kontroll av startbatterier och laddning	Övriga kontroller enligt pumpens skötselinst.	Kontroll av ventiler (ventiler i rätt läge)	Kontroll av batterier Elektrolyt-nivå m.m.	Kontroll av ventiler (prov av att manöverera ventilerna)	Prov av driftlarm (samtliga A- och B-larm inkl överföring)			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											

Vänd! (vecka 27-52)

Provning och kontroll enligt SBF 120:6 och SBF120:7 Vattensprinkler - Pumpcentral

År:

Vecka	1 gång per vecka					Kvartal			Noteringar, driftstörningar Övriga kontroller, underhåll, rengöring och justering av ventiler, filter, silar, oljebyte, bränslepåfyllning etc	Datum	Utfört av
	Prov av pumpstart (20 min provdrift för diesel)	Kontroll av bassäng-, bränsle-, smörjolje- & kylvatten nivå	Kontroll av start-batterier och laddning	Övriga kontroller enligt pumpens skötselinst.	Kontroll av ventiler (ventiler i rätt läge)	Kontroll av batterier Elektrolyt-nivå m.m.	Kontroll av ventiler (prov av att manövrera ventilerna)	Prov av driftlarm (samtliga A- och B-larm inkl överföring)			
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											