

Provning och kontroll enligt SBF 120:6 och 120:7 Vattensprinkler - Sprinklercentral och rörnät

År:

Vecka	1 gång per vecka				1 gång/kvartal				1 gång/halvår	Noteringar - Fel Övriga kontroller, kontroll av rörsystem, underhåll, rengöring och justering av ventiler, filter.	Datum	Utfört av
	Avläsning vattentryck matarledning	Avläsning lufttryck <i>Torrörssystem</i>	Kontroll av ventiler (ventiler i rätt läge)	Normal-läge (indikeringar, ritningar, värme etc)	Kontroll av riskklass (verksamhet, lagringshöjd, ombyggnader)	Utvändig kontroll av rörsystem, rörhållare & sprinkler.	Kontroll av ventiler (prov av att manövrera ventilerna)	Prov av brandlarm och driftlarm (överföring)	Funktionsprov av torrörsventil och accelerator <i>Torrörssystem</i>			
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												

Vänd! (vecka 27-52)

Provning och kontroll enligt SBF 120:6 och 120:7 Vattensprinkler - Sprinklercentral och rörnät

År:

Vecka	1 gång per vecka				1 gång/kvartal				1 gång/halvår	Noteringar - Fel Övriga kontroller, kontroll av rörsystem, underhåll, rengöring och justering av ventiler, filter.	Datum	Utfört av
	Avläsning vattentryck matarledning	Avläsning lufttryck <i>Torrörssystem</i>	Kontroll av ventiler (ventiler i rätt läge)	Normal-läge (indikeringar, ritningar, värme etc)	Kontroll av riskklass (verksamhet, lagringshöjd, ombyggnader)	Utvändig kontroll av rörsystem, rörhållare & sprinkler.	Kontroll av ventiler (prov av att manövrera ventilerna)	Prov av brandlarm och driftlarm (överföring)	Funktionsprov av torrörsventil och accelerator <i>Torrörssystem</i>			
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												