

Provning och kontroller enligt SBF 120:8 Vattensprinkler - Pumpcentral

År:

Vecka	1 gång per vecka					Månad	Kvartal		Noteringar, driftstörningar Övriga kontroller, underhåll, rengöring och justering av ventiler, filter, silar, oljebyte, bränslepåfyllning etc	Datum	Utfört av
	Prov av automatisk pumpstart <i>Startryck</i>	Prov av manuell pumpstart	Kontr. av bassäng-, bränsle-, smörjolje- & kylvatten nivå	Övriga kontroller enligt pumpens skötselinstr.	Kontroll uppvärmningsanordn. <i>För pump, system och vattenkälla</i>	Kontroll av batterier <i>Elektrolyt-nivå, densitet m.m.</i>	Reservkraft från diesel-aggregat	Prov av driftlarm <i>Samtliga A- och B-larm inkl. överföring</i>			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											

